

Předmět: RE: [EXT] Žádost o zákres napojení objektu - vysokoškolské koleje jihlava

Od: Zvěřina, Miroslav <miroslav.zverina@egd.cz>

Datum: 24.02.2022 9:10

Komu: A32 - Fořt <fort@a32.cz>

Dobrý den

Připojení bude řešeno naspojkováním stávajícího rezervního kabelu AYKY240+120 v trávniku a prodloužením kabelem NAYY240 na fasádu domu

S pozdravem

eg.d

ČLEN SKUPINY E.ON

Miroslav Zvěřina

Regionální správa Jihlava

T +420-567 56-46 03

E miroslav.zverina@egd.cz

EG.D, a.s.

Lidická 1873/36

Černá Pole

602 00 Brno

egd.cz

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, vložka B, č. 8477, IČ: 28085400.

Prosím, myslete na naše životní prostředí a netiskněte tento e-mail, pokud to není opravdu nutné.
Consider the environment. Please don't print this e-mail unless you really need to.

From: A32 - Fořt <fort@a32.cz>

Sent: Thursday, February 24, 2022 8:46 AM

To: Zvěřina, Miroslav <miroslav.zverina@egd.cz>

Cc: OTAKAR CHLÁDEK <chladek_atel@seznam.cz>; 'A32 - Soukup' <soukup@a32.cz>; Petr Pav <pav@a32.cz>; kobr@a32.cz

Subject: [EXT] Žádost o zákres napojení objektu - vysokoškolské koleje jihlava

This message is from an **EXTERNAL SENDER** - be **CAUTIOUS**, particularly with links and attachments

Dobrý den pane Zvěřino.

Navazuji na náš dnešní telefonický rozhovor ohledně napojení novostavby vysokoškolských kolejí Vysoké školy polytechnické ve Fritzově ulici v Jihlavě. Na napojení je uzavřena smlouva č. 9001884528. Stavební úřad po nás požaduje mít v dokumentaci zakresleno napojení objektu na elektrickou energii, jinak by vydal povolení stavby až po povolení přípojky. Zasílám situaci se širším okolím s označením místa, kde bychom osadili přípojkovou a elektroměrovou skříň na fasádě objektu.

Můžete prosím zakreslit trasu přípojky, abychom jí mohli u nás zapracovat? Tím, že bude u nás, bude vydaným společným povolením povolena. Pak již může stavebník akce na Vás postoupit povolení přípojky a nebudete muset řešit samostatně.

Děkuji a přeji příjemný den.

