



Ing. Martin Fořt  
A 32 spol. s r.o.  
V Štíhlách 2031/12,  
142 00 PRAHA 4

Váš dopis ze dne	číslo jednací	vyřizuje / telefon	Jihlava
25. 4. 2022	MMJ/OTS/75445/2022-PíZ Mgr. Zdeněk Pícha/565 592 531		25. 5. 2022
	SZ-MMJ/OTS/26678/2022/2	zdenek.picha@jihlava-city.cz	
	jihlvp22v0102j		

**Vyjádření k dokumentaci pro vydání společného povolení „Studentské koleje vysoké školy polytechnické, Jihlava“**

Jedná se o stavbu objektu pro ubytování 200 osob, parkoviště a technického vybavení. Navrženo je využití stávající vodovodní přípojky, zakončeném na pozemku před budoucím objektem. Na zakončení této trasy, v zadané pozici bude osazena vodoměrná šachta s osazenou fakturační vodoměrnou sestavou  $Q_n = 6 \text{ m}^3/\text{h}$ .

Dle návrhu PD je uvažováno s využitím stávající jednotné kanalizace KT 400 pro napojení odváděných odpadních vod z objektu SO 01 a pro retenční odtok dešťových vod, který bude realizován z retenčního objemu sestavy propojených podzemních nádrží o retenční kapacitě  $61 \text{ m}^3$  přes vírový regulátor parametrem max. řízeného odtoku  $0,68 \text{ l/s}$ . Odvodňovaná plocha je  $3 091 \text{ m}^2$ . Zbylá kapacita nádrží bude využita jako akumulární zásoba pro zálivkový systém. Do stávající veřejné jednotné kanalizace budou odváděny odpadní vody „běžného typu“ ze sociálních zařízení a kuchyní studentských kolejí a z obslužných provozů z objektu SO 01.

Jako vlastník vodovodů a kanalizací, na které budou vybudované objekty napojeny, nemáme námítky k předložené dokumentaci a souhlasíme s vyjádřením provozovatele vodovodů a kanalizací, společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o., č.j. 138/2022.

S pozdravem

*elektronicky podepsáno*

Ing. arch. Martin Laštovička, v. r.  
náměstek primátorky