



Hasičský záchranný sbor
Kraje Vysočina

21-03-2022

č.j.:
č. dopor.:
příloh:
počet listů: zpracoval

Žádost o připojení EPS k PCO na KOPIS HZS Kraje Vysočina

ŽADATEL: Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

Zastoupená A32, spol. s r.o., V Štíhlách 2031/12, 142 00 Praha 4, Martin
Fořt, tel. 737145088, e-mail fort@a32.cz

ADRESÁT: Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
krajské ředitelství
Ke Skalce 32
586 04 Jihlava

Žádám o připojení EPS z objektu novostavby Studentských kolejí Vysoké školy
polytechnické na KOPIS HZS Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava.

Údaje o chráněném objektu:

Důvod umístění EPS: požadavek ČSN

Požární riziko: výpočtové požární zatížení 1.PP p= 60 kg, nadzemní podlaží p= 30 kg

Členění do požárních úseků: viz půdorysy PBŘ

Nástupové plochy: nejsou požadovány, možnost Fritzova ulice, nové parkoviště osobních
vozidel

Zásahové cesty: dvě venkovní schodiště + pavlače v každém podlaží, vnitřní schodiště,
evakuační výtah

Údaje o EPS:

Typ ústředny instalované EPS: LITES

Počet ústředn EPS: 1, umístěna v samostatné místnosti v 1.PP objektu, tablo EPS umístěno
v 1.NP v recepci

Umístění OPPO: zádveří hlavního vstupu do objektu v 1.NP, u východu z evakuačního
výtahu

Umístění KTPO: na fasádě objektu v 1.NP u hlavního vstupu do objektu – viz půdorys 1.NP
EPS

V Praze

dne: 11.3.2022

③

A 32, spol. s r.o.

A32

V Štíhlách 12

142 00 Praha 4

IČ: 251 558 28

DIČ: CZ 251 558 00

zástupce žadatele

Stanovisko PATROL group s.r.o.:

K připojení objektu na PCO nemáme technických připomínek za podmínky použití systému se schválenou komunikací se zařízením dálkového přenosu ZDP spol. NAM systém a.s.

Jakub Duba - zástupce vedoucího střediska

Stanovisko KOPIS HZS Kraje Vysočina:

Ke příchodu signálu "Výslovná požární poplach" z ústředí EPS bude KOPIS vyřadit pouze první jednotku z uvedeného prvního stupně požárního poplachového plánu a to jednotku stanice Jihlava.

Jednotky požární ochrany v 1. stupni požárního poplachu:

Jednotka PO	Kategorie JPO
stanice Jihlava	JPO I
stanice Jihlava	JPO I
Jihlava - Bedčichov	JPO III / A

vyplní KOPIS HZS Kraje Vysočina

plk. Ing. David Krýž
 22.3.22

Stanovisko oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP HZS Kraje Vysočina:

Při připojení EPS na PCO musí být dodrženy podmínky pro připojení, ustanovené smlouvou a podmínkami připojení EPS na PCO a dodrženy všechny právní předpisy na úseku ZP.

por. Ing. Drahouša Trávníček
 22.3.2022

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina souhlasí/nesouhlasí* s připojením EPS z výše specifikovaného objektu prostřednictvím ZDP na PCO na KOPIS HZS Kraje Vysočina.

V Jihlavě dne: 24.3.2022

.....
 plk. Mgr. Jiří Němec
 krajský ředitel

* nehodící škrtnout