

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava
Tel.: 567 553 240, IČO: 60727772, DIČ: CZ 60727772

Vyjádření č. 49-22 MU (nahrazuje stanovisko č. **45-22MU**) z hlediska sítí VO
vč. činností v OP k PD
pro územní a stavební řízení stavby

Studentské koleje Vysoké školy polytechnické Jihlava

Žadatel: A32 spol. s r.o., Martin Fořt
Adresa: V Štíhlách 12, 14200 Praha 4
Mob.: 737145088
Email: fort@a32.cz
Stavba: Studentské koleje Vysoké školy polytechnické Jihlava

Sdělujeme,

že v zájmovém území, dle dodaných podkladů, **se nachází** zemní sítě veřejného osvětlení a světelně signalizačního zařízení (SSZ) v naší správě viz přiložená situace. S vydáním územního a stavebního rozhodnutí výše uvedené stavby, tak jak byla předložena PD

souhlasíme

pouze za podmíněk, že VO po plánované přeložce zůstane zachováno v plném rozsahu a plně funkční. Upozorňujeme, že i hlavní přívod NN do rozvaděče VO je v naší správě. Po dokončení přeložky VO a před vydáním kolaudačního souhlasu předá investor správci VO výchozí revizi el. zařízení, dokumentaci skutečného provedení přeložky a geodetické zaměření VO (dwg popř. dgn). Dále požadujeme v místě nového vjezdu do areálu uložit dodatečně stávající koordinační kabel SSZ do betonových skládaných chrániček s přesahem 1 m na obě strany vjezdu z důvodu ochrany před možným mechanickým poškozením.

Při realizaci je bezpodmínečně nutné dodržet níže uvedená opatření.

Opatření pro zemní práce v pásnu VO


- před zahájením prací je nutné bezpodmínečně přesně **zjistit-vytyčit kabelová vedení** / prostor nápojních míst / přímo na staveništi a to správcem sítí VO a SSZ
- veškeré zemní práce v blízkosti vedení či zařízení VO budou prováděny ručně
- předem **upozornit** organizaci vydávající toto vyjádření **o zahájení stavebních prací** a **uvést spojení** s pracovníkem zodpovědným za provádění stavby
- při jakémkoliv odhalení sítí VO vlivem zemních prací, budou tyto sítě **nově uloženy do chrániček / např. betonové skládané a pod. /**
- při stavbě zabezpečit dotčené vedení před poškozením, případné poškození **neprodleně ohlásit**
- před definitivním záhozem si **vyhraujeme právo kontroly instalace** /nového kabelu, chrániček, spojky a pouzdra stožáru apod. /převzetí **zápisem do stavebního deníku**
- prováděné výkopy nesmí být blíže než 1m od základu sloupů, nelze-li tuto podmínku dodržet, provede investor opatření dle dispozic správce zařízení
- při křížení či těsném souběhu s naším vedením VO **dodržet minimální vzdálenosti** stanovené ČSN 73 6005

- v případě průchodnosti obyvatel přes dotčenou stavbu **musí být zajištěno řádné osvětlení** průchodné komunikace.

Technické podmínky stanoví správce zařízení.

Jakékoliv poškození zařízení veřejného osvětlení odstraní zhotovitel stavby v celém rozsahu na své náklady. Dále správce tohoto veřejného osvětlení vystaví zhotoviteli stavby jednorázovou **pokutu** v hodnotě **10.000,- Kč** za poškození tohoto zařízení, splatnou do 14 dnů od doručení.

Digitální podklady (uložení sítě VO a SSZ) ve formátu dwg či dgn Vám poskytne na základě žádosti - Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy –
pan Vladimír Hruška, tel. 565 593 534, mail - vladimir.hruska@jihlava-city.cz



Doba platnosti vyjádření je 1 rok od data vydání.



V Jihlavě dne: 21. 3. 2022

vyřizuje: Jaroslav Munduch
mob.: 734 173 436

