

A32 spol. s r.o.
V Štíhlách 2031/12
142 00 Praha 4

Váš dopis ze dne

číslo jednací

MMJ/OŽP/46040/2022

SZ-MMJ/OŽP/16222/2022

vyřizuje / telefon

Vítková/565 593 313

vlasta.vitkova@jihlava-city.cz

Jihlava

28.03.2022

Závazné stanovisko

k umístění a provedení stavby stacionárního zdroje

Magistrát města Jihlavy, Odbor životního prostředí, jako správní orgán ochrany ovzduší věcně a místně příslušný podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně ovzduší“) a ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

souhlasí

podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší se stavbou stacionárního zdroje znečišťování ovzduší: **2x kotel na zemní plyn Vaillant VU 486/5-5 o tepelném příkonu 2x 48 kW** v rámci akce: „Studentské koleje Vysoké školy polytechnické Jihlava“.

I. Charakteristika zdroje:

Umístění: p.č. 3020/1, k.ú. Jihlava

Investor: Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava, IČ 71226401

Projektová dokumentace řeší novostavbu vysokoškolských kolejí v zastavěném území města, jižně od ulic Fritzova a Nerudova, pozemek je aktuálně využíván jako parkoviště. Jedná se o samostatně stojící, hmotově jednoduchý objekt s jedním podzemním podlažím a pěti nadzemními podlažími, půdorysně se jedná o prohnutý obdélník. V 1.PP je technické, skladové a provozní zázemí objektu, v 1.-5.NP jsou ubytovací buňky studentů, budova má kapacitu 200 lůžek. Bude provedena nová přípojka STL. Vytápění je navrženo ústřední teplovodní, hlavním zdrojem tepla (90 %) budou tepelná čerpadla. Zbýlých 10 % bude pokryto dvěma plynovými kondenzačními kotly od výrobce Vaillant, typ VU 486/5-5 o tepelném výkonu 2x 48 kW. Kotle budou umístěny ve strojovně vytápění na střeše objektu.

Zařazení zdrojů:

- Nevyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako orgán věcně a místně příslušný **souhlasí** se stavbou stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší **bez podmínek**.

Odůvodnění

Dne 10.3.2022 obdržel Magistrát města Jihlavy, Odbor životního prostředí, orgán ochrany ovzduší žádost o závazné stanovisko k umístění a provedení stavby na akci: „Studentské koleje Vysoké školy polytechnické Jihlava“. Investorem je Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava, IČ 71226401. K žádosti byla přiložena projektová dokumentace vypracovaná společností A32 spol. s r.o., V Štíhlách 2031/12, 142 00 Praha 4, hlavní projektant Ing. Martin Soukup, ČKAIT 0013574, v březnu 2022. Žadatel zastupuje investora na základě plné moci. Správní orgán posoudil veškeré jemu dostupné informace a dospěl k závěru, že z hlediska ochrany ovzduší je realizace stavby možná. Podmínky z hlediska ochrany ovzduší v závazném stanovisku nebyly stanoveny z důvodu, že navrhované nevyjmenované stacionární zdroje splňují požadavky vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší a podmínky provozování stacionárních zdrojů vyplývající z povinností provozovatele nevyjmenovaného stacionárního zdroje dané v ustanovení § 17 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší dostatečným způsobem řeší provozování navrhovaných nevyjmenovaných stacionárních zdrojů. Správní orgán proto udělil žadateli kladné závazné stanovisko. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část povolujícího rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto závaznému stanovisku, které není samostatným rozhodnutím, se nelze odvolat. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze podat až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci samé odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celé závazné stanovisko nebo jeho část.

elektronicky podepsáno

Mgr. Bára Kolmanová v.r.
vedoucí odd. odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

Na vědomí:
Magistrát města Jihlavy, stavební úřad