



**Vysoká škola
polytechnická
Jihlava**



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

dodatečná informace č. 3, 4 a 5

k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem

„VŠPJ – Výstavba kolejí (zhotovitel stavby)“

identifikační číslo EDS 133D221000049

zadavatel:

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava, IČO 71226401

zastoupený doc. Ing. Zdeňkem Horákem, Ph.D., rektorem

Na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se nemění lhůta pro podání nabídek.

1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazům dodavatele ze dne 29. 4. 2024

Dotaz č. 1:

„Ve výkazu výměr SO 01 ZTI chybí položky pro ocenění oddílu Vnitřní vodovod. Žádáme o jeho doplnění.“

Vysvětlení zadavatele:

Zadavatel k této dodatečné informaci přikládá výkaz výměr s doplněnými položkami oddílu Vnitřní vodovod.

Dotaz č. 2:

„Výkaz výměr SO 01 Stavební část pol.č.220,221,223 obsahuje dodávku a montáž střešních vtoků, které jsou také součástí výkazu výměr SO 01 – ZTI pol.č.26,27,28,29. Asi se jedná o duplicitní položky. Žádáme o vysvětlení, kde máme střešní vtoky ocenit a opravu výkazů výměr.“

Vysvětlení zadavatele:

K dotazu zadavatel sděluje, že položky č. 26,27,28,29 v části SO 01 – ZTI jsou ve výkazu výměr duplicitní s položkami č. 220,221,222,223 v části SO 01 Stavební část. Položky č. 26,27,28,29 v části SO 01 – ZTI jsou v aktualizovaném výkazu výměr vymazány.

Dotaz č. 3:

„Ve výkazu výměr SO 01 ZTI je duplicitní položka č. 77 s položkou č. 47. Žádáme o opravu výkazu výměr.“

Vysvětlení zadavatele:

K dotazu zadavatel sděluje, že položka č. 77 v SO 01 ZTI jsou bourací práce. Nejspíše máte na mysli položku č. 70. Položka č. 70 je duplicitní s položkou č. 47, položka č. 70 je v aktualizovaném výkazu výměr vymazána.

Dotaz č. 4:

„Ve výkazu výměr SO 01 Stavební část je invalidní sklopné zrcadlo součástí položky č. 233 a ještě je uvedeno samostatně v pol.č. 254,255. Žádáme o vysvětlení, zda se mají ocenit zrcadla 2x nebo bude opraven výkaz výměr.“

Vysvětlení zadavatele:

K dotazu zadavatel sděluje, že položky č. 254,255 jsou duplicitní s položkou č. 233 v SO 01 Stavební část. Položky č. 254,255 jsou v aktualizovaném výkazu výměr vymazány.

Dotaz č. 5:

„Hydranty jsou v položce č. 227 SO 01 Stavební část popsány s tlačítkem pro zavodnění systému. Dle dodavatele se hydranty s tlačítkem nevyrábí. Žádáme o vysvětlení, zda má být tlačítko dodávkou ZTI nebo

elektroinstalací, které budou provádět prokabelování pohonu elektromagnetického přepínacího ventilu na patách hydrantových stoupaček.“

Vysvětlení zadavatele:

K dotazu zadavatel sděluje, že výkaz výměr bude aktualizován o položku tlačítka včetně přidružených položek (kabely apod.) v části SO 01_SIL - Elektro silnoprúd, uvedeného v dotazu. Poznámka v položce číslo 227 byla ve výkazu výměr aktualizována. Dále je aktualizován i projekt silnoprúdu dle výše uvedeného.

Dotaz č. 6:

„Žádáme o doplnění výpisu pilot.“

Vysvětlení zadavatele:

K dotazu zadavatel sděluje, že piloty včetně délek jsou již obsaženy ve výkazu výměr.

2. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu dodavatele ze dne 29. 4. 2024

Dotaz č. 1:

„Rádi bychom Vás požádali o doplnění výkresů pohledů pro 4NP a 5NP. V předané projektové dokumentaci schází.“

Vysvětlení zadavatele:

K dotazu zadavatel sděluje, že pohledy ve 4. a 5.NP jsou shodné s pohledy ve 3.NP, tedy tak, jak je psáno v poznámce na výkresech pohledů 3.NP. Drobné rozdíly oproti pohledům ve 3.NP jsou popsány v poznámce na výkresech pohledů 3.NP.

3. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu dodavatele ze dne 30. 4. 2024

Dotaz č. 1:

„Součástí výkazu výměr je i generální klíč. Z popisu ale není zřejmé, zda si ho dodá objednatel, nebo je součástí dodávky uchazeče. Pokud má dodávat uchazeče, prosíme o jednoznačnou specifikaci a požadavky, kolik má plnit úrovní, pro kolik dveří, apod.“

Vysvětlení zadavatele:

K dotazu zadavatel sděluje, že generální klíč je součástí dodávky uchazeče. Generální klíč se týká těch vnitřních i fasádních výplní otvorů, u kterých je to psáno v jeho popisu specifikace.

Za Zadavatele,

V Praze dne 3. 5. 2024

Mgr. Martin Láník, advokát v plné moci

Přílohy: 1) aktualizovaný výkaz výměr
 2) aktualizovaný projekt silnoproudu