



**Vysoká škola
polytechnická
Jihlava**



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

dodatečná informace č. 6 až 11

k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem

„VŠPJ – Výstavba kolejí (zhotovitel stavby)“

identifikační číslo EDS 133D221000049

zadavatel:

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava, IČO 71226401

zastoupený doc. Ing. Zdeňkem Horákem, Ph.D., rektorem

Na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se nemění lhůta pro podání nabídek.

1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazům dodavatele ze dne 3. 5. 2024

Dotaz č. 1:

„Požaduje zadavatel předložit jako součást realizace i Dokumentaci skutečného provedení? Výkaz výměr ji neobsahuje.“

Vysvětlení zadavatele:

K dotazu zadavatel sděluje, že dokumentace skutečného provedení stavby bude součástí realizace. Výkaz výměr je aktualizován o položku č. 11 v části VRN, uvedenou v dotazu.

2. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazům dodavatele ze dne 3. 5. 2024

Dotaz č. 1:

„Projektová dokumentace obsahuje záporovou stěnu - mikrozápora. Položku však nemůžeme v rozpočtu najít. Poprosím o doplnění popřípadě upřesnění, kde se položka nachází.“

Vysvětlení zadavatele:

K dotazu zadavatel sděluje, že výkaz výměr z 3.5.2024 již obsahuje položky mikrozáporové stěny. Jedná se o položky č. 20 až 37 v části SO 06 Retenční nádrž.

Dotaz č. 2:

„Elektro - Chtěli bychom také požádat o přesnou specifikaci silových rozvaděčů pro výrobu. Dle výrobce rozvaděčů, projekt rozvaděčů je nedostačující a nelze z něj udělat výrobní dokumentaci pro výrobu. Chybí informace jako velikost rozvaděče, typ rozvaděče, krytí rozvaděče, atd.“

Vysvětlení zadavatele:

K dotazu zadavatel sděluje, že projektová dokumentace bude doplněna o přesnější specifikaci silových rozvaděčů do 10. 5. 2024.

3. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazům dodavatele ze dne 3. 5. 2024

Dotaz č. 1:

„Switch data. Komunikace mezi střídači a regulací. Lze realizovat Solax, kdy se data po intervalu 5s ukládají na cloud Solax, přístupný přes přihlášení PC / android / IOS z jakéhokoliv místa. Lze udělat regulaci přes PLC, kde se následně data zobrazují jen jako „vlastní spotřeba“ instalace. Co máme ocenit u FVO?“

Vysvětlení zadavatele:

K dotazu zadavatel sděluje, že má být oceněno řešení přes PLC.

4. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazům dodavatele ze dne 6. 5. 2024

Dotaz č. 1:

„V DI č.2 bylo sděleno, že výkaz výměr bude aktualizován o zajištění stavební jámy dne 3.5. Omlouváme se, ale v aktualizovaném výkazu výměr jsme toto neobjevili. Dále bychom Vás chtěli požádat o barevné vyznačování změn ve výkazu, protože jinak zavládne zmatek. Zároveň bych předpokládal, že pokud zadavatele upraví výkaz výměr a doplní projektovou dokumentaci, že adekvátně posune termín odevzdání.“

Vysvětlení zadavatele:

K dotazu zadavatel sděluje, že položky ohledně zmíněného zajištění stavební jámy byly přidány v části SO 06 – retenční nádrž, jde o položky č. 20 až 37.

Dále k dotazu zadavatel sděluje, že na upravené, přidané i odebrané položky ve výkazu výměr bude odkazováno v odpovědích na dotazy.

Lhůta pro podání nabídek bude Zadavatelem v návaznosti na dotazy a další změny přiměřeně prodloužena.

5. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazům dodavatele ze dne 6. 5. 2024

Dotaz č. 1:

„SO 06 – Retenční nádrž – ve výkazu výměr pol.č. 3 je Čerpací stanice dešťových vod SČ DN 1200 množství 2 kpl, ale v PD je pouze 1 kpl. Žádáme o vysvětlení, jaké množství je správné a opravu výkazu výměr.“

Vysvětlení zadavatele:

K dotazu zadavatel sděluje, že položka č. 3 v množství 2 kpl je správná. Taktéž v projektové dokumentaci je uvedeno správně, např. v situaci areálové kanalizace jsou zobrazeny tyto 2 šachty.

Dotaz č. 2:

„V Technické zprávě je popsáno: V úseku 2,0m od prostupu stoupacího potrubí skrz střechu budníku směrem dolů bude stoupací potrubí opatřeno tepelnou izolací tl. 40mm proti srážení vlhkosti na potrubí. Ve výkazu výměr tato izolace chybí. Podle metrů potrubí (11 stoupaček x 2 m) by tomu odpovídala položka č. 13, kde je ale popsána ochrana plstěnými pásy. Žádáme o vysvětlení, zda má být izolace tl. 40 mm oceněna do pol. č.13 nebo bude opraven výkaz výměr?“

Vysvětlení zadavatele:

K dotazu zadavatel sděluje, že položka č. 13 v části SO 01-ZTI byla ve výkazu výměr odstraněna a nahrazena novou položkou č. 179 a 180.

Dotaz č. 3:

„Ve výkazu výměr chybí rohové ventily ke stojánkovým bateriím. Žádáme o vysvětlení, zda máme rohové ventily připočítat do ceny baterií nebo bude opraven výkaz výměr?“

Vysvětlení zadavatele:

K dotazu zadavatel sděluje, že tyto rohové ventily nechybí, jsou ve výkazu výměr obsaženy v části SO 01-ZTI.

Dotaz č. 4:

„Položka č. 57 je popsána - Baterie umyvadlová stojánková s výpustí, ale v položkách č. 49,50,51 jsou v poznámce k položce popsány odpadní ventily click clack. Žádáme o vysvětlení, co platí.“

Vysvětlení zadavatele:

K dotazu zadavatel sděluje, že se jedná o baterie bez výpusti. Položka č. 57 v části SO 01-ZTI byla ve výkazu výměr odstraněna a nahrazena novou položkou č. 181.

Dotaz č. 5:

„Ve výkazu výměr chybí beztlaký průtokový ohřívač vč. beztlaké baterie, který je popsán v PD. Žádáme o doplnění do výkazu výměr.“

Vysvětlení zadavatele:

K dotazu zadavatel sděluje, že tento ohřívač nechybí, je ve výkazu výměr obsažen v části SO 01-ZTI.

Dotaz č. 6:

„Ve výkazu výměr chybí 2x sifon se suchou zápachovou uzávěrkou DN 40 pro odvod kondenzátu z kondenzačních kotlů. Žádáme o vysvětlení, zda mají být sifony připočteny do ceny kotlů nebo bude opraven výkaz výměr.“

Vysvětlení zadavatele:

K dotazu zadavatel sděluje, že tento zmíněný sifon je součástí položky č. 25 části SO 01-ZTI.

6. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazům dodavatele ze dne 6. 5. 2024

Dotaz č. 1:

„ve výkazu výměr stavební části v oddíle 5 Komunikace pozemní je položka 69 kam bychom zřejmě měli doplnit hodnotu z výkazu výměr Komunikací.

Nebude pak částka připočtena dvakrát? Když v celkové rekapitulaci jsou komunikace uvedeny samostatně?“

Vysvětlení zadavatele:

K dotazu zadavatel sděluje, že položka č. 69 v části SO 01-STA byla ve výkazu výměr odstraněna.

Za Zadavatele,

V Praze dne 9. 5. 2024

Mgr. Martin Láník, advokát v plné moci

Přílohy: 1) aktualizovaný výkaz výměr