



Vysoká škola  
polytechnická  
Jihlava



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

dodatečná informace č. 44

k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem

**„VŠPJ – Výstavba kolejí (zhotovitel stavby)“**

identifikační číslo EDS 133D221000049

zadavatel:

**Vysoká škola polytechnická Jihlava**

Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava, IČO 71226401

zastoupený doc. Ing. Zdeňkem Horákem, Ph.D., rektorem

Na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se prodlužuje lhůta pro podání nabídek o 3 pracovní dny, přičemž lhůta pro podání nabídek nově končí dne **25. 6. 2024 v 10:00 hodin**.

# 1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 44

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazům dodavatele ze dne 5. 6. 2024

## **Dotaz č. 1:**

„Os09D – Chrlič kulatý

*Ve Vysvětlení... č.29, dotaz č. 7 je uvedeno: zadavatel sděluje, že chrlič je protažen až za líc hrany sklobetonového panelu, ve kterém bude otvor pro tento chrlič*

*Ve výkazu výměr je chrlič kulatý DN 50 s manžetou pro hydroizolaci z PVC, d. 250mm, ozn. OS09D*

*Žádáme o upřesnění, jaká tedy bude délka chrliče.“*

## **Vysvětlení zadavatele:**

K dotazu zadavatel sděluje, že ve výkazu výměr v části SO 01-STA je upraven popis položky č. 194, délka chrliče je aktualizována na 320 mm.

## **Dotaz č. 2:**

„Klíčový trezor

*Ve Vysvětlení... č.41, dotaz č. 2 je uvedeno: ve výkazu výměr v části SO 01\_EPS\_ERO je odstraněna položka č. 13.*

*Žádáme o prověření, zda nedošlo k opomenutí odstranění této položky.“*

## **Vysvětlení zadavatele:**

K dotazu zadavatel sděluje, že ve výkazu výměr v části SO 01\_EPS\_ERO je dodatečně odstraněna položka č. 13.

Za Zadavatele,

V Praze dne 11. 6. 2024

Mgr. Martin Láník, advokát v plné moci

Přílohy:

1) aktualizovaný výkaz výměr

2) aktualizovaná tabulka ostatních prvků (D.1.1.116)