



Vysoká škola
polytechnická
Jihlava



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

dodatečná informace č. 1

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

„VŠPJ - Výstavba a adaptace prostor pro technické laboratoře a dílny“

zadavatel:

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava, IČ 71226401

zastoupeným doc. MUDr. Václavem Báčou, Ph.D., rektorem

na základě tohoto vysvětlení nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek

Dotazy ze dne 5. 2. 2018:**Dotaz 1:**

Prosím o doplnění informací k VV elektro:

- a) Není uveden datový kabel
- b) Není uvedeno (specifikováno) doplnění rozvaděče (patch panely, vyvazovací panel, atd.)
- c) Jsou uvedeny optické kabely a nejsou uvedeny komponenty ukončení optických kabelů – vany, konektory a práce s tím spojené.

položky viz níže

20	741000120R	Zásuvka SK 1xRJ45 Cat. 5e - jednoduchá	ABB	ks	22		0
----	------------	--	-----	----	----	--	---

33	741000133R	Optický kabel 8 vláken multi mode		m	528		0
34	741000134R	Optický kabel 24 vláken multi mode		m	200		0

Odpověď k bodu a): Doplněno do výkazu.

Odpověď k bodu b): Doplněno do výkazu.

Odpověď k bodu c): Položka zrušena.

Dotaz 2:

V projektové dokumentaci je uvedeno že v 1P 024 mají být el. rozvody provedeny s odolností B2 Ca,S1,d - takovéto rozvody nejsou ve výkazu výměr.

Řeší se skutečně jen místnost ozn. 1P 024 a ne celý objekt?

Odpověď: Doplněno do výkazu. Nehořlavé kabely jsou v 1P024.

Dotaz 3:

Ve výkazu výměr není požární utěsnění dle TZ, dále chybí ekvipotenciální svorkovnice doplňkového pospojování. Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď: Doplněno do výkazu.

Dotaz 4:

Ve výkazu výměr není žádné trubkování pro datové rozvody. Žádáme zadavatele o vysvětlení.

Odpověď: Doplněno do výkazu.