

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

- 2 -

ze dne 28. května 2014
k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

VŠPJ - Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly

Veřejná zakázka je zadávána
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
(dále jen „ZVZ“)

v otevřeném řízení

zadavatelem:
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16, 586 01 Jihlava
IČ 71226401

Osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele je Ing. Jakub Novotný, Ph.D., rektor.

Tyto dodatečné informace jsou uveřejněny v souladu s § 49 ZVZ,
jsou zasílány všem dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci nebo kterým byla
zadávací dokumentace poskytnuta,
a současně jsou uveřejněny stejným způsobem, jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr na střechu vnitrobloku jsou uvedeny v oddíle 783 položky č. 110 a 111, týkající se požárního nátěru krovu. V technické zprávě PBŘ není uveden požadavek na zvýšení požární odolnosti. Pokud je zvýšení požadováno, prosíme o sdělení, o kolik je potřeba odolnost navýšit. Pokud je znám a je možné uvést typ nátěru, sdělte, prosím, o jaký typ se jedná.

Odpověď č. 1

Stávající krov není doposud protipožárně ošetřen. Požární nátěr krovu musí zajistit požární odolnost dřevěných prvků krovu 30 minut.

Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr na rekonstrukci auly je uvedeno: „Školní výsuvná tabule vč. všech součástí a instalace na hydr. systém viz. ozn. T17“. Nicméně v souboru „115 - truhl.výrobky.pdf“ je pod označením T17 uvedený kastlík pro projektor. Potřebujeme tedy bližší specifikaci výsuvné tabule.

Odpověď č. 2

Vzhledem k vzniklé administrativní chybě položku č. 194 „Školní výsuvná tabule vč. všech součástí a instalace na hydr. systém viz. ozn. T17“ neoceňujte.