



Vysoká škola  
polytechnická  
Jihlava



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

dodatečná informace č. 5

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem

**„VŠPJ - Výstavba výukového centra (zhotovitel stavby)“**

identifikační číslo EDS 133D21V007301

zadavatel:

**Vysoká škola polytechnická Jihlava**

Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava, IČ 71226401

zastoupený doc. MUDr. Václavem Báčou, Ph.D., rektorem

Na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se nemění lhůta pro podání nabídek.

# 1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17

---

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu dodavatele ze dne 16. 11. 2017.

## **Dotaz č. 1:**

Dle požadavku zadavatele mají být Euro okna s profilem IV/92 zasklena dvojsklem, dle výrobce je nutné zasklení trojsklem, žádáme změnu profilu dřevěného okna na dodržení zasklení dvojsklem a dodržení hodnot prostupu tepla.

### **Vysvětlení zadavatele:**

Celkové parametry Uw musí být dodrženy, profil rámu lze změnit, minimální profil IV/78.

## **Dotaz č. 2:**

Žádáme o bližší specifikaci položky č.93 Obnova štukové výzdoby bývalé kaple. Požadujeme zaslání foto stavu výzdoby pro přesnější ocenění položky.

### **Vysvětlení zadavatele:**

Foto viz příloha.

## **Dotaz č. 3:**

Žádáme o bližší specifikaci položky u objektu SO 03 p.č. 26 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) zajišťuje investor 1519,107 tun. Jaká zde bude jednotková cena.

### **Vysvětlení zadavatele:**

Uložení odpadu (skládkovné) umožní investor na svých pozemcích bez poplatku.

## **Dotaz č. 4:**

Žádáme o bližší specifikaci položky u objektu SO 03 p.č. 50 Aktivní zóna - nebude se realizovat, předpokládá se dostatečná únosnost podkladu ověřená hutními zkouškami, jaká bude zde jednotková cena, když se nebude aktivní zóna realizovat.

### **Vysvětlení zadavatele:**

Pro potřeby rozpočtu není aktivní zóna uvažována.

Za Zadavatele,

V Praze, dne 21. 11. 2017;



---

Mgr. Martin Láník, advokát v plné moci

Příloha: 1-7) Fotodokumentace k dotazu č. 2