



Vysoká škola
polytechnická
Jihlava



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

dodatečná informace č. 15

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem

„VŠPJ - Výstavba výukového centra (zhotovitel stavby)“

identifikační číslo EDS 133D21V007301

zadavatel:

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava, IČ 71226401

zastoupený doc. MUDr. Václavem Báčou, Ph.D., rektorem

Na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se nemění lhůta pro podání nabídek.

1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 43

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu dodavatele ze dne 17. 1. 2018.

Dotaz č. 1:

„Přílohou dodatečných informací č.10 jsou 2 výkresy: 326_DPS_NoP_D11_detail fasady1.pdf a 326_DPS_NoP_D11_detail fasady2.pdf.

Dle názoru poddodavatele fasády je navrhované řešení venkovní fasády subtilní, které by neodolalo by silnému větru a navrhuje použít silnější plech a zvýšení počtu kotvení (zejména v horní části).

Žádáme o revizi projektové dokumentace venkovní fasády.“

Vysvětlení zadavatele:

Fasáda musí být zhotovena jako dostatečně tuhá a odolná vůči působení větru. Pokud výrobce neumí v dané tloušťce tuhost zajistit, může být použit materiál silnější. Taktéž systémová podkonstrukce může být na žádost konkrétního subdodavatele fasády upravena dle jeho technologických možností.

Pozn. Info o zatížení větrem

Vítr II. oblast, výchozí základní rychlost větru $v_{b,0}$	$25 \text{ m/s}, \gamma_F = 1.5, \psi_0 = 0.6$
--	--

Za Zadavatele,

V Praze dne 22. 1. 2018



Mgr. Martin Láník, advokát v plné moci